

Żywocice, 21 lutego 2024 r.
(miejscowość i data)

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2023

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA”	18.01.2023	Kontrola i konserwacja sprzętu p. pożarowego	nie stwierdzono	1.Brak gaśnicy wodno – gastronomicznej. 2. Uzupełnić: plan sytuacyjny, ilość osób w pomieszczeniach, oznaczenia ewakuacyjne i powierzchnie na planach budynku	1. Wykonano wszystkie uwagi.
2.		18.01.2023	Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego	nie stwierdzono	brak	
3.		18.01.2023	Przegląd ppoż. wyłączników prądu	nie stwierdzono	brak	
4.		18.01.2023	Badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej	nie stwierdzono	brak	
5.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	24.02.2023	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków .	nie stwierdzono	brak	
6.	IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k	18.05.2022	Okresowa, roczna kontrola budynku sali gimnastycznej 1. .Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu: część konstrukcyjna i część instalacyjna 2. Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących	nie stwierdzono	1. Czyścić dach z osadów biologicznych. 2.Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne lokalnych ognisk korozji rynien i rur spustowych. 3.Instalacja powinna być systematycznie serwisowana zgodnie z zaleceniami producenta	1. Prace zostały wykonane. 2. Prace zostały wykonane. 3. Serwis zostanie wykonany zgodnie z zaleceniem.

			ochronie środowiska 3. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych			
7.	IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k	18.05.2022	Okresowa, roczna kontrola budynku szkoły 1.Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu: część konstrukcyjna i część instalacyjna 2. Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 3.Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej 4. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	nie stwierdzono	1.Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich dachu 2. Zamontować siatkę lub kratki wywiewne. 3.Przewidzieć przebudowę kominów wentylacyjnych tak aby otwory wentylacyjne były na poziomie min.0,5 m nad poziomem połączenia dachowej 4. Dokończyć wymianę grzejników, przewidzieć remont instalacji CO 5. Zamontować czyszczaki w rynnach spustowych. 6. Pojemniki na odpady powinny być ustawione w zadaszonym miejscu. 7.Poprawnie poprowadzić i pomalować na żółto przewód gazowy. 8. Poprawnie zamontować kratkę wentylacyjną.	1.Prace zostaną wykonane podczas planowanego remontu dachu. 2. Zamontowano siatkę. 3. Prace zostaną wykonane podczas planowanego remontu dachu. 4. Prace zostaną wykonane podczas planowanej termomodernizacji budynku. 5. Rynny wykonano zgodnie z projektem. 6. Zadaszenie zostanie wykonane. 7. Prace zostały wykonane. 8. Prace zostaną wykonane podczas planowanej termomodernizacji budynku.
8.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	22.08.2023	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków.	nie stwierdzono	brak	
9.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	25.08.2023	1.Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024. 2. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przestrzeganie przepisów BHP	nie stwierdzono	brak	
10.	Bernard Lechowicz Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, Pomiarów i Projektowanie	25.08.2023 11.09.2023	Przegląd instalacji gazowej.	nie stwierdzono	brak	

11.	Zakład Usług Kominarskich Grzegorz Szlachin	15.09.2023	Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami	nie stwierdzono	brak	
12.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	06.11.2023- 31.12.2023	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO - stan na 30.09.2023 r.	nie stwierdzono	brak	