

Żywocice, 15 lutego 2022 r.
(miejsowość i data)

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2021

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	15.01.2021	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków .	nie stwierdzono	brak	
2.	„POLENIT” Serwis P.Poż i BHP Urszula Jagieło	Styczeń 2021	Kontrola i konserwacja sprzętu p. pożarowego	nie stwierdzono	brak	
3.	„POLENIT” Serwis P.Poż i BHP Urszula Jagieło	Styczeń 2021	Badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej	nie stwierdzono	brak	
4.	Biuro Nadzoru Budowlanego i Projektowania	10.03.2021	Okresowa (5 letnia) kontrola stanu konstrukcyjno- budowlanego budynku szkoły, estetyki wraz z jego otoczeniem oraz kontrola elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	nie stwierdzono	1.Zaleca się ocieplenie dachu oraz naprawę pokrycia papowego co najmniej w miejscach gdzie doszło do rozszczelnienia dachu. 2. Podczas planowanej w przyszłości termomodernizacji budynku zaleca się wykonanie w miejscu rysy na ścianie dylatacji , nowych tynków elewacyjnych oraz wykonanie daszku nad wejściem do biblioteki. 3. Zaleca się przemalowanie lub całkowitą wymianę na nowe blacharskich attyk. Należy uzupełnić brakujący pas blachy podrynnowej. 4.Należy uzupełnić stolarkę	1. Wykonano naprawę pokrycia papowego w miejscach rozszczelnienia dachu. Ocieplenie dachu zostanie wykonane podczas planowanej termomodernizacji. 2.Prace zostaną wykonane podczas planowanej termomodernizacji budynku. 3. Część attyk przemalowano, resztę wymieniono na nowe. Uzupełniono brakujący pas blachy podrynnowej. 4.Zamontowano nową stolarkę

					okienną w pomieszczeniu składu opału. 5.Zaleca się wymianę obróbki czapy kominiarskiej na nową.	okienną. 5. Komin jest nieczynny. Obróbkę czapy kominiarskiej zabezpieczono.
5.	Instalacje elektryczne Kazimierz Lisik	13.07.2021	1. Badanie ochrony przeciwporażeniowej instalacji niskiego napięcia 2. Pomiar oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej niskiego napięcia. 3. Pomiar rezystancji uziemienia sali sportowej. Kontrola 5 letnia	nie stwierdzono	brak	
6.	Tomasz Narajczyk	17.08.2021	Przegląd instalacji gazowych	nie stwierdzono	brak	
7.	Tomasz Narajczyk	17.08.2021	Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji sanitarnych	nie stwierdzono	brak	
8.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	27.08.2021	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków.	nie stwierdzono	brak	
9.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	01.09.2021	Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 w tym w zakresie przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem oraz ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	nie stwierdzono	brak	
10.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach	03.09.2021	Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania placówki do funkcjonowania w trybie stacjonarnym w roku szkolnym 2021/2022. Sprawdzenie stanu sanitarno-higienicznego zaopatrzenia w środki higieny			

			osobistej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zaopatrzenie w środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni użytkowych w związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych- tryb pełny stacjonarny od 1 września 2021			
11.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	07.10.2021	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO - stan na 30.09.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
12.	Zakład Usług Kominarskich Grzegorz Szlachin	02.12.2021	Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych	nie stwierdzono	brak	