

Żywocice, 11 lutego 2020 r.
(miejsowość i data)

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2019

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	„POLENIT” Serwis P.Poż i BHP Urszula Jagieło	Styczeń 2019	Kontrola i konserwacja sprzętu p. pożarowego	nie stwierdzono	brak	
2.	„POLENIT” Serwis P.Poż i BHP Urszula Jagieło	Styczeń 2019	Badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej	nie stwierdzono	brak	
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	30.01.2019	Ocena stanu higieniczno- sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, pomiary temperatury w pomieszczeniach oraz kontrola dokumentacji podczas trwania wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania.	nie stwierdzono	brak	
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	30.01.2019	Kontrola pionu kuchennego w związku z wypoczynkiem zimowym.	nie stwierdzono	brak	
5.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	08.02.2019	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków .	nie stwierdzono	brak	
6.	Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu	20.02.2019	Prawidłowość realizacji programu "Program dla szkół"	nie stwierdzono	brak	
7.	Biuro Nadzoru Budowlanego i Projektowania	18.03.2019	Okresowa kontrola stanu technicznego budynku szkoły (przeгляд roczny)	nie stwierdzono	1.Zaleca się ocieplenie dachu. 2. Podczas planowanej w przyszłości termomodernizacji budynku zaleca się wykonanie w miejscu rysy na ścianie dylatacji , nowych tynków elewacyjnych oraz wykonanie	

					daszku np. z poliwęglanu nad wejściem do biblioteki. 3. Zaleca się przemalowanie lub całkowitą wymianę na nowe blacharskich atyk. 4. Należy wymienić uszkodzone stopki betonowe na nowe i uporządkować instalację odgromową na dachu. 5. Należy uzupełnić lub wymienić na nową, stolarkę okienną w pomieszczeniu składu opału.	
8.	Specjalista BHP Zofia Krzeczek	19.08.2019	Kontrola obiektu szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków .	nie stwierdzono	brak	
9.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	21.08.2019	Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.	nie stwierdzono	brak	
10.	Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych	23.09.2019	Przeгляд budynku w zakresie stanu technicznego instalacji sanitarnych	nie stwierdzono	brak	
11.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	16.10.2019	Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	nie stwierdzono	brak	
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	28.10.2019	Pomiar i badanie ciężaru ciała ucznia i jego tornistra	nie stwierdzono	Wskazane jest podjęcie współpracy przez pedagogów i rodziców w kwestii pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w placówce, kontrolowania zawartości	

					tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy, a także odpowiedni dobór tornistra.	
13.	UMiG w Krapkowicach Wydział Oświaty i Kultury	05.11- 20.12.2019	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO - stan na 30.09.2019 r.	nie stwierdzono	brak	
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	21.11.2019	Ocena warunków higieniczno-sanitarnych i technicznych pomieszczeń i otoczenia, pomiary temperatury w pomieszczeniach placówki oraz kontrola dokumentacji.	nie stwierdzono	brak	
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach	21.11.2019	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, technicznego oraz dokumentacji w ramach urzędowej kontroli żywności	nie stwierdzono	brak	
16.	Zakład Usług Kominarskich Grzegorz Szlachin	02.12.2019	Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych	nie stwierdzono	brak	